



VISTA LATERAL
ESC: 1 : 17.5




VISTA DE DETALLE A
ESC: 1:3




VISTA DE DETALLE B
ESC: 1:1

Nota: Soldeo perimetral de los tubos a los espejos.
Ver cantidades mínimas en informe de ingeniería.



VISTA DE DETALLE D
ESC: 1:7.5



VISTA DE DETALLE C
ESC: 1 : 5

Distancia de pestaña (retiro) para soldadura de filete todo alrededor.
La indicación de soldadura debe aplicarse a todos los 200 tubos.


E-7018

2.381mm

3/32"

E-7018

VISTA ISOMÉTRICA



3/32"

3/32"

Nota: Ver informe de ingeniería para las cantidades mínimas de soldeo.
Aplica a todos los baffles deflectores.



PROYECTO:

AMPLIACIÓN CPF MARÍA CONCHITA
(INTERCAMBIADORES DE CALOR)

CONTRATO No.

—

CONTENIDO:

DETALLES CONSTRUCTIVOS
CARTUCHO DE TUBOS INTERNOS

CÓDIGO PLANO:

GT—M—PL—01

LOCALIZACIÓN:

COLOMBIA

PLANOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
No.	REV.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

SIMBOLOGÍA:

NOTAS:

SELLO DE APROBACIÓN:

REVISIONES					
REV.	FECHA	DISEÑO	DIBUJO	REVISÓ	APROBÓ
1	26/06/25	SEDIMA	DibuArq	J. Arenas	F. González

REV. 1 DESCRIPCIÓN
EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN

TAMAÑO A1 FECHA 26/06/2025

ESCALA: IND UNIDAD: IND

HOJA: 5/7

DOCUMENTO CON PROPIEDAD INTELECTUAL
PROHIBIDO SU COPIA O EMISIÓN VERSIÓN 001