

B	04-09-2026	Cliente	SEDIMA	C.Pedraza	O. Escorcía
Rev	Fecha	Emitido Para	Elaboró	Revisó	Aprobó

INGENIERÍA DETALLADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTÓNOMO PARA LA LÍNEA TEMPORAL SAMORÉ: CRUCE “LA CHINA”



REQUISICIÓN DE MATERIAL DE VÁLVULAS MANUALES (1479-MR-M-351)

CLIENTE:



+57 3507268200



info@sedima.com.co



www.sedima.com.co

IMPORTACIÓN						MR No : 1749-MR-M-351			
ELEMENTO	NOMIAL DIAMETER (in)	TAG	EXTR	RATING	STYLE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UNIDADES	CANTIDAD
VÁLVULA DE TAPÓN	3"	VP-102	RFS	ANSI 600	BRIDADA -RF	Cuerpo de REGULAR Pattern, Modelo Macho Lubricado, API 6D / ASME B,16,34 Certificación Fire Safe bajo estándares API 6FA. Ensayos hidrostáticos de cuerpo (1.5 veces la presión nominal) y asiento (1.1 veces), además de prueba neumática de asiento a baja presión, todo estrictamente bajo API 6D / API 598.	Opción fundida: ASTM A216 Gr. WCB o WCC.Opción forjada: ASTM A105. en versión STD by Manufacturer	Und	1
VÁLVULA DE TAPÓN	3"	VP-103	RFS	ANSI 600	BRIDADA -RF			Und	1
VÁLVULA DE TAPÓN	3"	VP-212	RFS	ANSI 600	BRIDADA -RF			Und	1
VÁLVULA DE TAPÓN	3"	VP-213	RFS	ANSI 600	BRIDADA -RF			Und	1
VÁLVULA BOLA	1"	VB-104	FNPT -FNPT	#3000	ROSCADA - FNPT	Cuerpo de diseño forjado, asientos reforzados, puerto de paso completo (full port), diseño de vástago a prueba de expulsión y palanca para servicio severo.	CUERPO: A105-Carbon Steel, BOLA: ASTM A108, Carbon Steel, Chrome Plated or ASTM A276, Type 316 Stainless Steel, Y VÁSTAGO: A108-Carbon Steel	Und	1
VÁLVULA BOLA	1"	VB-214	FNPT -FNPT	#3000	ROSCADA - FNPT			Und	1

VER MAS DETALLES EN EL DOCUMENTO: DATA SHEET No. 1749-DS-M-331

	1	Fecha de entrega: 8 semanas después de la orden de compra.			
	2	El inspector que represente al comprador tendrá libre acceso, en todo momento y mientras se ejecuten los trabajos del contrato, a todas las áreas de la planta del fabricante relacionadas con la fabricación, el almacenamiento, las pruebas y la manipulación del equipo solicitado. El fabricante deberá facilitar al inspector, sin coste alguno, la verificación de que el equipo se está fabricando de conformidad con las normas aplicables.			
Incluiur:		Certificaciones y registros de pruebas	[X]	SITIO DE ENTREGA: MONEDA: VALIDEZ:	BUCARAMANGA (COLOMBIA) En pesos Colombianos.
		Partes de repuesto	[X]		
		Datos técnicos y documentos	[X]		

EMITIDO PARA	FECHA		POR	REVISÓ	APROBÓ		Vo.Bo. CLIENTE
COMENTARIOS	14-Aug-26		SEDIMA	C.PEDRAZA	O.ESCORCIA		
APROBACIÓN							
COMPRA							SOLICITUD DE COMPRA No.:

S SEDIMA CORP  PROMIORIENTE Una empresa PROMIGAS <td> INGENIERÍA DETALLADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTÓNOMO PARA LA LÍNEA TEMPORAL SAMORÉ: CRUCE “LA CHINA” REQUISICIÓN DE MATERIAL - VÁLVULAS MANUALES - </td> <td>DOCUMENTO N° 1749-MR-M-351</td>	INGENIERÍA DETALLADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTÓNOMO PARA LA LÍNEA TEMPORAL SAMORÉ: CRUCE “LA CHINA” REQUISICIÓN DE MATERIAL - VÁLVULAS MANUALES -	DOCUMENTO N° 1749-MR-M-351
		REV: B
		09-04-26
DOCUMENTOS ANEXOS CON LA OFERTA		

DESCRIPTION					
	WITH BID	AFTER PURCHASE ORDER			
		FOR APPROVAL	N° OF WEEKS AFTER P/O	ATTACHED WITH SUPPLY	N° OF WEEKS BEFORE DELIVERY
Guaranteed data sheet	X				
Catalogues for each type of equipment and instrument	X				
P&IDs					
Equipment listing including TAG, description capacity and manufacturer	X				
Instrument listing including TAG, description, accuracy, span and manufacturer					
Overall installation drawings	X				
Scope of Supply	X				
Terms of Delivery. (ENG/PROC/FABR/ERET/START UP/SCHEDULE)	X				
Guarantees	X				
Recomended spare parts for start-up and two operation years	X				
Detailed package specification	X				
Drawing list	X	X	2 WEEKS	x	0
List of deviation from specifications (if any)	X				
Operation and maintenance instructions		X	2 WEEKS	X	0
Assembly recommendations instructions for transportation, handling and storage, characteristics for all conduit connections markings for terminal connections		X	2 WEEKS	X	0
Equipment test procedures /Quality Program	X	X	2 WEEKS		
Test Reports: - Destructive and non destructive test results - Certified results of factory for hydraulic and neumatic test - Results of any other test				X X X	0 0 0
Certified drawings including all components of the equipment		X	2 WEEKS	X	0
Packing list; additionally one copy of each packing list shall be placed on the exterior of box and second copy in the box		X	2 WEEKS	X	0
Explos. proof. equipment & accesories certificates				X	0
Pre-commisioning & star up cheklist & procedures					
Equipment & instruments Data sheets	X	X	2 WEEKS		
instrument hook-up drawings					
General equipment & Instrument calculation report					
NOTES: 1. Dimensions of Drawings: British _____, Metric _____, Metric & Diameter in Inches <u>X</u> 2. Drawing Text language: English or Spanish 3. Instrument Scale: British and International 4. Any change or modification after drawing approval that the Supplier wants to make shall be submitted to, and approved by, the purchaser in a written document including justification of the change.					